

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ЭО31.В.00803

№ 0024717

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Мастер-Класс», ОГРН: 1070105002307
Юридический адрес: 385060 город Майкоп, Станица Ханская, улица Верещагина, дом 84, РОССИЯ.
Фактический адрес: 385060 город Майкоп, Станица Ханская, улица Верещагина, дом 84, РОССИЯ,
телефон: (8772)56-51-81, адрес электронной почты: okozlov@samotlor.biz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Мастер-Класс»
Юридический адрес: 385060 город Майкоп, Станица Ханская, улица Верещагина, дом 84, РОССИЯ.
Фактический адрес: 385060 город Майкоп, Станица Ханская, улица Верещагина, дом 84, РОССИЯ,
телефон: (8772)56-51-81, адрес электронной почты: okozlov@samotlor.biz

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 к. 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное: доска инженерная марок: "Техномассив", "Lab Arte", "Fabri", "Royal Parket", выпускаемая по ТУ 5361-002-97531187-2015, двухслойная из ламелей дуба с покрытием лаком на акриловой УФ основе, расход от 15 до 65 г/кв.м, общая толщина доски от 14,5 до 17,5 (мм), выпускаемые по ТУ 5361-002-97531187-2015.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 16.19.13.180

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4418911000

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности-КМ3. (См. приложение - бланк № 0008717)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ТР18-10-04/2 от 04.10.2018 г.
ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 24.06.2014 г, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.01Ш01.ОС01.СМД.02335 от 31.07.2018 выдан ОС ООО "ВЛАДЛЕНА", рег. № СДС-СМ RU.3791.ОС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.10.2018

по 04.10.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
М.П.

Эксперт (эксперты)

А.С. Шмырева

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолни

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЭО31.В.00803

(обязательная сертификация)

№ 0008717

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – слабораспространяющие (РП2)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

А.С. Шмырева

инициалы, фамилия

П.Ю. Смолин

инициалы, фамилия